

SYNTHESE

DOSSIER : 20_40 Roulé n°réf. :
 période du 16/07/2014 au 20/03/2015




TEL du laboratoire :
 03/26/74/45/43

PRODUIT : 20_40 Roulé (Code produit 020)
FAMILLE : gravillons
SITE : cloyes sur marne

NATURE : alluvionnaire calcaire
ELABORATION : lavage+criblage

LaboWin®

date : vendredi 03 avril 2015
 LABORANTIN : HELIMI
 Densité apparente du gravier drainant : 1.44 (réalisé le 03/04/2015)



Tamis en mm

essais	max.	moyen.	min.	sf	n
passant à 63 mm	100.0	100.0	100.0	0.0	3
passant à 40 mm	96.6	93.8	92.1	1.9	5
passant à 31.5 mm	92.7	84.7	79.9	5.3	5
passant à 28 mm	71.5	71.5	71.5	0.0	1
passant à 25 mm	66.2	58.3	53.6	5.2	5
passant à 20 mm	24.4	22.5	21.4	1.2	5
Los Angeles	24.16	23.19	21.90	1.16	3
Micro Deval MDE	12.72	11.99	11.28	0.62	7